

**Determinazione degli di abitanti equivalenti per scarichi di acque reflue domestiche**

Il numero di abitanti equivalenti, ai fini del dimensionamento dei sistemi di smaltimento reflui, si determina secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

DESTINAZIONE URBANISTICA	DESCRIZIONE	QUANTITA'	A.E.
CIVILE ABITAZIONE	SUPERFICIE LORDA	35 MQ	1
ALBERGHI, CASE DI RISPOSO E SIMILIARI	POSTI LETTO	2	1
RISTORANTI E TRATTORIE	POSTI MENSA	5	1
OSPEDALI	POSTI LETTO	2	1
UFFICI ED ESERCIZI COMMERCIALI	ADDETTI	5	1
EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUTI DI EDUCAZIONE	ALUNNI	5	1
MUSEI, TEATRI E IMPIANTI SPORTIVI	WC	1	4